



Laborato M O R A V A s.r.o.  
Oderská 456, Butovice  
742 13 Studénka  
Zkušební laborato . 1266, akreditovaná IA  
dle SN EN ISO/IEC 17025:2018  
E-mail: info@laborator-morava.cz  
Tel.: 556 400 333  
I : 253 99 951, DI : CZ25399951

Zákazník:  
M stys B ezová  
B ezová 106  
747 44 B ezová

## PROTOKOL O ZKOUŠCE . 8949/26 Výsledky rozboru vzorku pitné vody

Místo odb ru\*: vrt Lesní Albrechtice  
Vzorek odebral: zákazník  
Identifikace\*: voda pitná  
Zp sob odb ru\*: nevedeno  
Dezinfekce\*: nevedeno  
Ozna ení zákazníka\*: vrt Lesní Albrechtice  
Další údaje o odb ru\*: Zdroj: podzemní

Datum odb ru\*: 4.5.2026  
Hodina odb ru\*: nevedeno  
Datum p íjmu: 4.5.2026  
Datum analýz: 4.5. - 13.5.2026

### CHEMICKÝ ROZBOR

. vzorku: **8949**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota
Železo	2,33	mg/l	SOP 37 ( SN EN ISO 11885) A	0,2 MH
Mangan	0,10	mg/l	SOP 37 ( SN EN ISO 11885) A	0,05 MH

*Prohlášení: Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl p íjat. Bez písemného souhlasu zkušební laborato e nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provád ní laboratorních inností je shodné s adresou laborato e.*

*Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. . 252/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .  
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporu ená hodnota.  
SOP - standardní opera ní postup.*

*Zkušební laborato nezodpovídá za odb r zkoušeného vzorku a za správnost údaj dodaných zákazníkem (\*) vztahujících se ke zkoušenému vzorku.*

Protokol vyhotovil: Tomková Iveta  
Schválil a za analýzy zodpovídá:



Dne: 13.5.2026  
Mgr. Kerekeřová Jana  
Vedoucí zkušební laborato e

**Elektronicky podepsáno**  
13.5.2026 19:30:42  
Mgr. Jana Kerekeřová